

UHELL MED PROPAN, HVA GJØR DU?

kosangas



BRANN – RING 1-1-0

INSTALLASJON

1. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0

2. Steng ventiler

Steng avstengningsventiler på gassrør før og etter den antente lekkasjen og la flammen dø ut. IKKE forsøk å slukke med vann med mindre det er risiko for antenning av andre brennbare materialer.

GASSTANK / GASSFLASKER

1. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0

2. Trykk på hovedavstengingsventilen

Steng av strømmen til eventuell gassfordamper eller pumpe.

3. Steng ventiler

Ikke forsøk å slukke en gassbrann som stammer fra en lekkasje ved anlegget. Steng i stedet tankens/ flaskens ventil(er), og la flammene dø ut av seg selv. Dette kan ta litt tid.

4. Kjøl ned tanken/ flasken

Fjern flasken og kjøl den ned med vann dersom det er mulig. Alternativt kan tank/ flaske kjøles ned med vann som spyles på for å beskytte mot strålevarmen fra flammene.



LEKKASJE – STOPP BRUK AV ÅPEN ILD VED INSTALLASJON

INSTALLASJON

1. Stopp bruk av åpen ild

Slå av alle brennere, stopp motorer og diverse el-utstyr. Røyking forbudt.

2. Evakuer

Evakuer alle i lokalet.

3. Steng ventiler

Steng nærmeste avstengningsventil på gassrøret før lekkasjen dersom det er mulig. Alternativet er å trykke på hovedavstengingsventil ved gassens inngang til bygningen.

4. Luft ut

Åpne vinduet og dører som fører ut i det fri. Vær oppmerksomme på eventuelle kjellere og kloakker da LPG sprer seg langs gulvet.

GASSTANK/ GASSFLASKER

1. Stopp bruk av åpen ild

Steng alle brennere, stopp motorer og diverse el-utstyr. Røyking forbudt.

2. Evakuer

Evakuer alle i vindretningen innenfor ca. 100 m. Gå aldri inn i en gassky.

3. Steng ventiler

Dersom lekkasjen er på rørinstallasjonen etter tank/ flaske, stenges ventilen på tank/ flaske. Gå til ventilen fra vindsiden.

4. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0

Dersom det ikke lykkes å stoppe lekkasjen av gass varsles brannvesenet – informer om gassskyens retning.

LES HER FØR UHELLET ER UTE!

Med gassinstallasjoner gjelder det som for så mange andre områder i hverdagen, at det er lettere å være føre var enn etter snar.

Inngå derfor en avtale med Kosan Gas om sikkerhetstilsyn minst en gang i året. Det bør videre utarbeides en evakueringsplan som utpeker en ansvarlig person for evt. evakuering.

Av hensyn til sikkerhet er gassen tilsatt et stramt luktende varslestoff som avslører eventuelle lekkasjer. I henhold til lovgivning er det eier/ bruker av anlegget som er ansvarlig for anleggets tilstand og vedlikehold. Kontakt Kosan Gas dersom du har spørsmål.

INFORMASJON

Informert alltid Kosan Gas ved uhell

T: 2288 3080* er døgnåpent. Anlegget må ikke benyttes igjen før det er godkjent av Kosan Gas.

* Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 15.30

I øvrige tidsrom benyttes varslingsplanen.

TELEFONLISTE

Kosan Gas	2288 3080
Brannvesenet	1-1-0
Politi	1-1-2
Kontaktperson hos Kosan Gas	